

« 15 » 07 2020 г.
Исх. № 04-06/889

Директору ООО «БВМ»
Кирдуну П.А.

Уважаемый Павел Алексеевич!

Настоящим письмом сообщая, что техническим отделом ТД «РУБЕЖ» была проведена проверка работоспособности предоставленного Вами образца привода для противопожарного клапана марки «BVM» BLE 230-10 с модулем дымоудаления МДУ-1 прот. R3, входящим в адресную систему ОПС «Рубеж». Привод был подключен согласно схеме подключения, представленной в паспорте на МДУ-1 прот.R3. Управление осуществлялось локально (с кнопок на плате МДУ-1 прот.R3), а также с ППКООПУ Рубеж-2ОП прот.R3.

По результатам проверки подтверждена совместимость указанной модели привода с модулем МДУ-1 прот.R3. Привод полноценно управляется без установки каких-либо дополнительных элементов в схему подключения (резистор, диод).

Рекомендации по подключению концевых выключателей привода к клеммам МДУ-1 прот. R3 приведены в таблице:

Модель привода	Назначение клапана	Начальное положение (в дежурном режиме)	Подключение к клеммам «Концевики» МДУ-1 прот.R3	
			«Закрыто» (0°)	«Открыто» (90°)
BLE 230-10	Дымоудаление	0°	S1-S2	S4-S6
	Огнезадерживающий	90°	S1-S2	S4-S6

Если производитель привода изменит свои схемотехнические решения, просим Вас сообщить об этом нашей компании и предоставить нам возможность провести испытания для проверки совместимости и работоспособности этого изделия.

Руководитель группы технической поддержки ТД «РУБЕЖ»



Вардугин В.В.